



Gecontroleerde Verklaring: Stadsverwarming Purmerend (SVP)

Code verklaring: 20201597-GG-RV-UW
Code voor tapwater: 20201597-GG-TP-UW

Verklaring geldig vanaf 16-06-2020 tot 15-06-2023
Verklaring vervangt de verklaring 20150690GGRVUW

Product: primaire en secundaire warmtenet Stadverwarming Purmerend

Beoordeling door het College

Het College heeft de EMG-verklaring van het primaire en secundaire warmtenet Stadverwarming Purmerend gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld door Innoforte volgens NVN 7125 voor de functie ruimteverwarming en warmtapwater. Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG verklaring van het primaire en secundaire warmtenet van Stadsverwarming Purmerend voldoende is onderbouwd. Het College heeft de betreffende EMG verklaring goedgekeurd voor de periode van 16-06-2020 tot 15-06-2023. Indien de overheid de uitspraken met betrekking tot de duurzaamheid/primaire energiefactor van biomassa van grote biomassa installaties anders vaststelt dan nu het geval, moet de verklaring op dat moment worden herzien. Nu is uitgegaan van een primaire energiefactor voor grote biomassa installatie van 0.

Certificaat

nummer 20007

Het warmtenet

Purmerend

Kent het volgende equivalente opwekkingsrendement volgens NVN 7125 ten behoeve van NEN 7120.

Energie factoren warmtenet Purmerend	primaire energie NVN 7125
	EOR
primaire net	255,0%
secundaire net	190,0%

De berekening van de verklaring is vastgelegd in rapport "200618 kwaliteitsverklaring warmtenet Purmerend".

De verklaring is geldig van 16-06-2020 tot 15-06-2023.

innoforte
DHC in control

drs.ing. W.P.C. Mans

